

Prüfprotokoll

Gebrauchsfähigkeit von Gasinstallationen nach DVGW - Arbeitsblatt G 600 (TRGI)

1. Kunde / Anschlussnutzer

Abnahmestelle / Zählereinbauort

Name, Vorname, Firma

Name, Vorname, Firma

Straße, Haus-Nr.

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

PLZ Ort

Telefon

Telefon

2. Anlass der Überprüfung (zutreffendes bitte ankreuzen)

Wiederinbetriebnahme nach Sperrung einer Gasinstallationsanlage

Verbindung / Erneuerung Netzanschluss

Reglerprüfung

Zählerwechsel

Herstellung der Innenverbindung DN

Material: Stahl/Kupfer mit Baulänge ca. m

3. Geprüfter Leitungsabschnitt (Bezeichnung gem. TRGI)

4. Beurteilung der Gasinstallation und Bewertung des äußerlichen erkennbaren Zustandes. (Formular Hausanschluss- Erfassung verwenden)

5. Ermittlung der Leckmenge (Die Leckmengenmessung erfolgt mittels Leckmengenmessgerät mit Erdgas unter Betriebsdruck):

Die angezeigte Leckmenge beträgt Liter pro Stunde. (Protokollausdruck ggf. als Anlage)

6. Gesamteinschätzung / Grad der Gebrauchsfähigkeit / Beurteilung (ankreuzen)

Beurteilung	gebrauchsfähig	vermindert gebrauchsfähig	nicht gebrauchsfähig
Leckmenge	< 1Vh	≤ 1Vh und < 5Vh	≥ 5Vh
geforderte Maßnahme	In die Leitung darf unter Beachtung der BGR 500 Kap.2.3.1, sofort wieder Gas eingelassen werden, wenn kein zusätzlicher Mangel vorliegt. (siehe 4)	Die Leitung ist abzudichten oder zu erneuern; die Dichtheit der Gasleitung gemäß TRGI Pkt. 5.6.4.2 ist innerhalb von 4 Wochen durch ein VIU wiederherzustellen.	Leitung nicht wieder in Betrieb nehmen! In diese Leitung darf kein Gas eingelassen werden! Die Erneuerung der Gasleitung durch ein VIU ist erforderlich.

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift des Vertrags- Installationsunternehmens (VIU)

Bitte vollständig ausfüllen !

Hausanschrift

Wilhelmstraße 21, 42489 Wülfrath
 Telefon (02058) 903 - 0
 Telefax (02058) 903 - 122
 Kundenforum (02058) 903 - 135/136

Bankverbindung

Kreissparkasse Düsseldorf
 (BLZ 301 502 00) 000 20 63 014
 BIC: WELADED1KSD
 IBAN: DE4930150200002063014

Handelsregister Wuppertal HRB 13249

Geschäftsführer: Dr. Heiko Schell
 USt.-IdNr.: DE 196817901
 INTERNET: www.sw.wuelfrath.de
 E-Mail: info@sw.wuelfrath.de